



Samråd, Tillägg till tillstånd för kabelförläggning Danderyd-Ålkistan

Ärendet

Fortum Distribution AB och Svenska Kraftnät har sedan tidigare koncession att förlägga 220 kV markkablar mellan Danderyds transformatorstation och Ålkistan. De flesta kablarna är nedlagda. Fortum har beslutat att förlägga ännu ett kabelförband längs sträckan för att kunna hantera de ökade effektflödena runt Stockholm. Fortum behöver söka ny koncession och miljödöm för det nya kabelförbandet. Nedläggningen följer de avtal och intentioner som finns mellan Fortum och kommunen.

Det nya kabelförbandet kommer att läggas två meter ifrån de befintliga markförlagda kabelförbanden. Förbi Mörby centrum kommer kraftledningstunneln att nyttjas. Kablarna ligger i huvudsak på åkermark, sjöbotten och över golfbanan i Kevinge. Närmsta bostäder är vid Kevinge strand och den nya markkabeln får ett avstånd om minst 22 meter från dessa enligt kontakt med Fortum. Säkerhetsavstånd med tanke på magnetfält är 8 meter, riktvärde 0,4 μ T. Kommunledningskontoret förordar trots detta att det nya kabelförbandet placeras på andra sidan av de befintliga kabelförbanden, bort från bostäderna, så att avståndet till bostäder inte minskas.

En miljökonsekvensbeskrivning kommer att tas fram i den kommande processen som närmare kommer att utreda kabelns miljöpåverkan.

Kommunledningskontorets förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott antar kommunledningskontorets yttrande som sitt eget och överlämnar det till Fortum Distribution som svar på remissen.

Åsa Heribertson
Kommundirektör

David Grind
Exploateringschef

Bilaga: Samrådsunderlag, kabelförläggning Danderyd-Ålkistan

Exp: Fortum Distribution AB, tekniska nämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, byggnadsnämnden