



Plats och tid Djursholms slott, Ebba Grips rum, kl. 10:00 – 12:15

Paragrafer 37-40

Beslutande Olle Reichenberg (M), ordf. Ersättare
Siv Sahlström (C), vice ordf.
Anders Paulsen (M)
Eva Lannerö (KD)
Bengt Sylvan (FP)
Catharina Melian (S)

Övriga deltagare Åsa Heribertson, kommundirektör Annika Alm, planeringschef,
Marianne Cullbrand-Wictorsson, del av § 38
kommunsekreterare Jonas Qvarfordt, miljösamordnare,
Cecilia von Sydow, ekonomichef del av § 38
David Grind, exploateringschef, Ylva Forsberg, personalchef, § 40
§ 37 samt del av § 38

Utses att justera Bengt Sylvan (FP)

Justeringens plats och tid Djursholms slott, tisdag 3 juni 2014, kl. 08:30

Underskrifter

Sekreterare

Marianne Cullbrand-Wictorsson

Ordförande

Olle Reichenberg

Justerande

Bengt Sylvan

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/Styrelse Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2014-06-02

Datum för anslags uppsättande 2014-06-03 Datum för anslags nedtagande 2014-06-25

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret

Underskrift

Marianne Cullbrand-Wictorsson



§ 37

KS 2009/0393

Elkoncession 130 kV ledning Norrviken - Sjöberg, remiss

Ärendet

Vattenfall Eldistribution AB har, som en del av Stockholms Ström, sökt nätkoncession för markförläggning av 130 kV ledningar inom ett mindre område i Danderyds kommun. Den föreslagna sträckningen berör fastigheter i västra Danderyd mot Sjöberg, däribland del av Enebyberg 1:198 som är kommunens mark. Kommunstyrelsens arbetsutskott godkände läget för ledningarna i ett beslut 2013-09-09. Energimarknadsinspektionen har på remiss översänt Vattenfalls ansökan om elkoncession till kommunen.

Vattenfall avser ersätta den luftburna ledningen om 70 kV mellan Norrviken och Sjöberg i Sollentuna samt Danderyds kommuner med 130 kV markförlagd ledning. Den planerade 130 kV ledningen placeras intill den tidigare markförlagda 70 kV ledningen i området med sträckning Edsbergsvägen-Sjöbergs förgreningsstolpe, varpå ingen ytterligare mark tas i anspråk. Vattenfall bedömer att samma arbetsområde i huvudsak kan användas för att undvika ytterligare avverkning av träd, samt att konsekvenserna för naturmiljön med anledning av 130 kV ledningen blir försumbara.

Danderyds kommun har tidigare godkänt Vattenfalls markförläggning av en 70 kV ledning i Rinkebyaskogen och parterna har skrivit markupplåtelseavtal för den sträckningen. Nya markupplåtelseavtal eller justering av de som redan finns kommer att tas fram då Vattenfall erhållit nätkoncession för ledningen. Kommunledningskontoret återkommer då för godkännande av dessa avtal. I övrigt har kommunledningskontoret inget att erinra mot Vattenfalls planerade ansökan.

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att som yttrande över koncessionsansökan för kablifiering av 130 kV ledningar tillstyrka att koncession meddelas.

Exp:
Tekniska nämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, byggnadsnämnden, Länsstyrelsen, Energimarknadsinspektionen



§ 38

Beredning av ärenden till kommunstyrelsen

Arbetsutskottet bereder ärenden till kommunstyrelsen den 9 juni 2014.



§ 39

Övrigt

Ordförande Olle Reichenberg (M) informerar om den fortsatta handläggningen av Djursholms ridhus.



§ 40

KS 2014/0181

Attraktiv arbetsgivare

Personalchef Ylva Forsberg ger en muntlig lägesbeskrivning.
